

# Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 17776

Gruppe 121 Groupe 121	Platten Plaques	
Gesuchsteller Requérant	Jago AG Industriestrasse 20 CH-5314 Kleindöttingen	
Hersteller Fabricant	Plysorol FR-14102 Lisieux Cedex	
Produkt Produit	PLYSOFEU XM1	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 203677-07-0296-06 vom 13.06.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3

Gültigkeitsdauer  
Durée de validité

31.12.2013



Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCESp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

3001 Bern, 15.02.2008

*T. Abegg*

Abegglen

*J. Rappo*

Rappo

