



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit
Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 17776

Gruppe 121 Groupe 121	Platten Plaques	
Gesuchsteller Requérant	Jago AG Industriestrasse 20 CH-5314 Kleindöttingen	
Hersteller Fabricant	Plysorol FR-14102 Lisieux Cedex	
Produkt Produit	PLYSOFEU XM1	
Beschrieb Description	Sperrholzplatte aus Okoumé, RD=512kg/m3, D=5-22mm	Panneau contreplaqué en Okoumé, PS=512kg/m3, E=5-22mm
Anwendung Utilisation		
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 203677-07-0296-06 vom 13.06.2007	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2013	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

T. Abegg

Abegglen

J. Rapp

Rappo

